

Nowy Dworek, dnia 22.11.2021r.

NTT Technology sp. z o.o.
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89
05-077 Warszawa

Znak sprawy: 3/ZP/2021

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2021r. w związku z wezwaniem do wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu, uznaje się, iż zaoferowany sprzęt nie jest zgodny z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego zgodnie z załącznikiem numer 1.

Wykonawca NTT Technology sp. z o.o. w swojej ofercie w punkcie 7. Przyłącze zasilania oznaczył spełnianie nie umieszczając informacji o zastosowaniu wbudowanego w urządzenie kabla, jednakże Zamawiający po przeprowadzeniu szczegółowego badania ofert stwierdza, iż to rozwiązanie to nie jest równoważne ani korzystniejsze.

Zamawiający ustalając minimalne wymaganie dla sprzętu wyposażenie w gniazdo zasilania IEC320, kierował się możliwościami zastosowania różnego rodzaju i długościami kabli zasilających oraz możliwościami wymiany w przypadku awarii bez utraty gwarancji oraz brakiem potrzeby używania dodatkowych przedłużaczy oraz kolejnych punktów styku.

W związku z powyższym, oferta wykonawcy NTT Technology na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zostaje odrzucona .

p.o. **DYREKTORA**

mgr Agnieszka Góras

Do wiadomości:

1. Firma Usługowo Handlowa "DŻAK" Jacek Wydrych NIP: 596-164-73-43, Żółwin 34, 66-300 Międzyrzecz
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o. NIP: 9482528507 ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom
3. Zakład Handlowo Usługowy "AJPI" Arkadiusz Araszkiwicz NIP: 596 156 89 45 Os. Kasztelańskie 22c7 66-300 Międzyrzecz
4. MPC Paweł Oleksiewicz NIP: 775 165 66 15 ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno

Załącznik nr 1

Sprawdzenie minimalnych wymagań formularza ofertowego.

Wykonawca: NTT Technology sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa

4. Zabezpieczenie przed utratą danych i zapewnienie ciągłości pracy.

Lp	Parametr	Wymagania minimalne.	Oferta (producent, model itp.) (wypełnia wykonawca)
1	2	3	4
ZASILACZE AWARYJNE UPS			
1	PRODUCENT		Energenie
2	MODEL		EG-UPS-033
3	Moc wyjściowa (po-zorna/czynna)	minimum 1000VA/minimum 600VA	spełnia
4	Topologia	Line interactive	spełnia
5	Typ obudowy	Tower	spełnia
6	Wejście: napięcie znamionowe	230 V AC	spełnia
7	Wejście: Zakres napięcia wejściowego i tolerancja	100 -280 V AC	spełnia
8	Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (50% /100%)	minimum 3 / 7 min	spełnia
9	Przyłącze zasilania	1xIEC320	nie spełnia
10	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd)	minimum 2xIEC lub CEE	spełnia
11	Interfejsy komunikacyjne	minimum USB opcjonalnie karta sieciowa do celów zarządzania	spełnia
12	Gwarancja	24 miesięcy Gwarancja realizowana od daty wystawienia faktury. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji.	spełnia

